

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель рабочей группы по проведению мониторинга  
доступности приоритетных объектов г.о. Самара  
\_\_\_\_\_/Олейник Николай Васильевич/  
подпись  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 127 городского округа Самара

443112, г. Самара, ул. Академика Н.Д. Кузнецова, 7

Тел. (846) 950-00-55, e-mail: [school127a@samtel.ru](mailto:school127a@samtel.ru)

Директор школы Этенко Владимир Григорьевич

1. Наименование населенного пункта г.Самара, п.Управленческий

2. Ведомственная принадлежность Департамент образования Администрации городского округа Самара

3. Вид деятельности Образование

4. Форма собственности объекта Муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг учащихся – 826, педагоги – 44, тех.персонал – 23, всего 893 чел.

6. Размещение объекта отдельно стоящее, 3-х этажное, базовые материал несущих конструкций – бетон, материал лестниц – бетон.

7. Количество и назначение входов центральный вход – 1; эвакуационный выход – 5\_

8. Год постройки 1979 г.

9. Год последней реконструкции нет

Описание маршрута следования к объекту:

|  |                            |  |     |
|--|----------------------------|--|-----|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м   |                            | 980 м  |     |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |                            | Авт. №1,1а,50 «Центральная» п.Управленческий |     |
| Наличие переходов на пути следования от остановки  |                            | есть, 2                                      |     |
| Регулируемые переходы                              | нет                        | со звуковой сигнализацией                    | нет |
| Нерегулируемые переходы                            | есть                       |  |     |
| Внеуличные переходы                                |                            | с пандусом                                   | нет |
|  |                            | с подъемником                                | нет |
| Тактильные указатели                               | нет                        |  |     |
| Перепады высоты на пути движения                   | более 1,5 см<br>более 4 см | Съезды с уклоном более 10%                   | нет |
| Открытые лестницы                                  | нет                        | Пандусы с уклоном более 8%                   | нет |
| Поручни на лестницах                               | -                          | Поручни на пандусах                          | нет |

| № помещений по плану БТИ                                  | Наименование элементов объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------|--|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                             | 5                    | 6  | 7          |
| <b>1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)</b> |   |   |                               |                      |  |            |
| 1.1.  | <i>Вход на территорию (при наличии ограждения):</i>   |   |                               |                      |  |            |
|   | Ширина прохода, калитки   | $\geq 1,2$ м                                      | 1,3 м                         | К, О                 |  |            |
|   | Информация об объекте   | наличие   |                               | К, О, С, Г           |  |            |
|   | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | $\leq 0,025$ м                                    | 0,025 м                       | К, С, О              |  |            |
|   | Высоту бордюров по краям пешеходных путей   | $\geq 0,05$ м                                     | 0,02 м                        | К, С, О              |  |            |
|   | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала                 | $\geq 0,8$ м                                      | -                             | С                    | установить   |            |

|      |  |  |       |         |            |  |
|------|--|--|-------|---------|------------|--|
|      | опасного участка, изменения направления движения, входа  |  |       |         |            |  |
|      | Ширина тактильной полосы   | 0,5-0,6 м                                | -     | С       | установить |  |
|      | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров  | наличие                                  | +     | К, О, С |            |  |
| 1.2. | <i>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</i>   |  |       |         |            |  |
|      | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения   | $\geq 2,0$ м                             | 2,1 м | К       |            |  |
|      | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;<br>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | $\geq 1,2$ м<br><br>не менее 2,0 x 1,8 м | 1,2 м | К       |            |  |
|      | Указатели направления движения   | наличие                                  | -     | К, Г    | установить |  |
|      | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара  | наличие                                  | +     | С       |            |  |
|      | Места отдыха   | наличие                                  | -     | К, О    | установить |  |
| 1.3. | <i>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):</i>   |  |       |         |            |  |
|      | Расстояние до входа в здание   | $\leq 50$ м                              | 36 м  | К, О    |            |  |

|      |  |                                |              |      |            |  |
|------|--|--------------------------------|--------------|------|------------|--|
|      | Количество машино-мест для инвалидов   | $\geq 10\%$ (не менее 1 места) | 1 м          | К    |            |  |
|      | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | наличие                        | -            | К    | обустроить |  |
|      | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида  | 6 x 3,6 м                      | 6 x 3,6 м    | К    |            |  |
| 1.4. | <i>Съезд с тротуара на проезжую часть:</i>   |                                |              |      |            |  |
|      | Угол уклона  | $\leq 1:12$                    | -            | К    | установить |  |
|      | Ширина   | $\geq 1,0$ м                   | -            | К    | установить |  |
|      | Высота бортового камня   | $\leq 0,015$ м                 | -            | К    | установить |  |
| 1.5. | <i>Открытая лестница:</i>  |                                |              |      |            |  |
|      | Ширина лестничных маршей открытых лестниц  | $\geq 1,35$ м                  | 4 м          | О, С |            |  |
|      | Марш лестницы  | 3-12 ступеней                  | 9 м ступеней | О, С |            |  |
|      | Высота подступенка   | 0,12 - 0,15 м                  | 0,15 м       | О, С |            |  |
|      | Ширина проступей   | 0,35 - 0,4 м                   | 0,37 м       | О, С |            |  |
|      | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием,   | наличие                        | +            | О, С |            |  |

|      |   |                    |       |      |            |  |
|------|---|--------------------|-------|------|------------|--|
|      | шероховатые   |                    |       |      |            |  |
|      | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой                      | наличие            | +     | С    |            |  |
|      | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие            | +     | О, С |            |  |
|      | Расстояние между поручнями  | $\geq 1,0$ м       | -     | О, С | обустроить |  |
|      | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием     | $\geq 0,3$ м       | -     | О, С | установить |  |
|      | - поручни на высоте   | 0,85 – 0,92 м      | -     | О, С | установить |  |
|      | Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м   | $\geq 0,8 - 0,9$ м | -     | С    | установить |  |
| 1.6. | <i>Пандус на рельефе:</i>   |                    |       |      |            |  |
|      | Высота подъема одного марша   | $\leq 0,8$ м       | 0,8 м | К    |            |  |
|      | Уклон   | $\leq 8$ %         | 8%    | К    |            |  |
|      | Поручни с двух сторон:  | наличие            | +     | К, О |            |  |
|      | - на высоте (нижний поручень)   | 0,65 – 0,75 м      | 0,5 м | К    |            |  |
|      | - на высоте (верхний поручень)  | 0,85 – 0,95 м      | 0,8 м | К, О |            |  |
|      | - расстояние между поручнями  | 0,9 - 1,0 м        | 0,9 м | К, О |            |  |
|      | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не                              | $\geq 0,3$ м       | 0,3 м | К, О |            |  |

|   |   |  |              |      |            |  |
|---|---|--|--------------|------|------------|--|
|   | травмирующими окончанием  |  |              |      |            |  |
|   | Длина марша пандуса   | $\leq 9$ м                                   | 7,8 и 10,8 м | К, О |            |  |
|   | Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | наличие                                      | -            | К, О | установить |  |
|   | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса   | $> 1,5$ м                                    | 1,5 м        | К, О |            |  |
|   | Разворотные площадки:   |  |              |      |            |  |
|   | - верхнее окончание   | $> 1,5 \times 1,5$ м                         | 3,0 x 1,2 м  | К    |            |  |
|   | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)  | $> 1,5 \times 1,5$ м                         | 1,5 x 2,4 м  | К    |            |  |
|   | - нижнее окончание  | $> 1,5 \times 1,5$ м                         | 1,5 x 1,2 м  | К    |            |  |
|   | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                          | наличие                                      | +            | К, О |            |  |
|   | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде                            | высотой 0,1 м                                | 0,1 м        | К, О |            |  |
| <b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)</b> |   |  |              |      |            |  |
| 2.1.  | <i>Крыльцо или входная площадка:</i>  |  |              |      |            |  |
|   | Высота площадки   | м  | 1,3 м        |      |            |  |
|   | Габариты площадки: ширина X глубина   | $\geq 1,4 \times 2$ м<br>или<br>1,5 x 1,85 м | 6,0 x 9,85 м | К    |            |  |

|      |   |                         |                 |         |            |                   |
|------|---|-------------------------|-----------------|---------|------------|-------------------|
|      | Габариты площадки с пандусом:<br>ширина X глубина   | $\geq 2,2 \times 2,2$ м | 1,3 x 12,0<br>м | К       |            |                   |
|      | Поручни (ограждение) при высоте<br>площадки более 45 см                                   | наличие                 | +               | К, О, С |            |                   |
|      | Поверхности покрытий должны<br>быть твердыми, не допускать<br>скольжения при намокании    | наличие                 | +               | К, О, С |            |                   |
|      | Поперечный уклон в пределах   | 1-2%                    | 2%              | К, О, С |            |                   |
|      | Навес   | наличие                 | +               | К, О    |            |                   |
|      | Водоотвод   | наличие                 | +               | К, О, С |            |                   |
|      | Контрольно-пропускные устройства<br>и турникеты шириной в свету                           | $\geq 1,0$ м            | 1,3 м           | К       |            |                   |
|      | Информация об объекте   | наличие                 | +               | Г       |            |                   |
| 2.2. | <i>Лестница наружная:</i>   | наличие                 | +               |         |            |                   |
|      | Поверхности покрытий должны<br>быть твердыми, не допускать<br>скольжения при намокании    | наличие                 | +               | О, С    |            |                   |
|      | Рельефная (тактильная) полоса<br>перед маршем вверху и внизу<br>(ширина)                  | 0,6 м                   | -               | С       | установить | Текущий<br>ремонт |
|      | Контрастная маркировка крайних<br>ступеней  | наличие                 | -               | С       | обустроить | Текущий<br>ремонт |
|      | Бортики по боковым краям<br>ступеней, не примыкающие к<br>стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                 | +               | О, С    |            |                   |
|      | При ширине лестниц 4 м и более  | наличие                 | -               | О, С    | установить | Капитальный       |



|      |  |                         |   |      |            |                    |
|------|--|-------------------------|---|------|------------|--------------------|
|      | дополнительно предусматривать разделительные поручни                           |                         |   |      |            | ремонт             |
|      | Поручни с двух сторон  | наличие                 | - | О, С | установить | Капитальный ремонт |
|      | - на высоте  | 0,85 – 0,95 м           | - | О, С |            |                    |
|      | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м            | - | О, С |            |                    |
|      | Поручни округлого сечения  | 0,04 – 0,06 м           | - | О, С |            |                    |
| 2.3. | <i>Пандус наружный:</i>  | наличие                 | - |      | установить | Капитальный ремонт |
|      | Ширина марша   | 0,95 - 1,0 м            | - | К    |            |                    |
|      | Уклон  | $\leq 8\%$              | - | К    |            |                    |
|      | Высота подъема одного марша (максимальная)                                     | $\leq 0,8$ м            | - | К    |            |                    |
|      | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м             | наличие                 | - | К, О | установить | Капитальный ремонт |
|      | Разворотные площадки:  |                         | - |      | установить | Капитальный ремонт |
|      | - при въезде на пандус   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | - | К    |            |                    |
|      | - промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)                         | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | - | К    |            |                    |
|      | - промежуточная с поворотом направления движения                               | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | - | К    |            |                    |

|  |  |   |                  |      |            |                    |
|--|--|---|------------------|------|------------|--------------------|
|  | Поручни с двух сторон:   | наличие   | -                | К, О |            |                    |
|  | - расстояние между поручнями   | 0,9-1,0 м   | -                | К, О |            |                    |
|  | - на высоте (нижний поручень)  | 0, 65-0,75 м  | -                | К    |            |                    |
|  | - на высоте (верхний поручень)   | 0,85 – 0,95 м   | -                | К, О |            |                    |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием          | $\geq 0,3$ м  | -                | К, О |            |                    |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие   | -                | К, О |            |                    |
| 2.4.   | <i>Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)</i>                        | наличие   | -                | К    | установить | Капитальный ремонт |
| 2.5.   | <i>Звуковой маяк у входа</i>   | наличие   | -                | С    | установить | Текущий ремонт     |
| 2.6.   | <i>Тамбур:</i>   |   |                  |      |            |                    |
|  | Габариты: глубина X ширина   | $\geq 2,3$ x 1,5 м<br>при<br>реконструкции<br>(1,5 -1, 8) x 2 м | 3,65 x 2,65<br>м | К    |            |                    |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)                               | наличие   | +                | К, О |            |                    |
|  | - ширина дверного проема в свету   | $\geq 1,2$ м  | 1,4 м            | К, О |            |                    |
|  | - высота порога наружного, внутреннего   | $\leq 0,014$ м  | 0,02 м           | К    |            |                    |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) |  |   |                  |      |            |                    |

|      |   |                         |       |      |            |                    |
|------|---|-------------------------|-------|------|------------|--------------------|
| 3.1. | <i>Лестница на уровень 1-го этажа:</i>  |                         |       |      |            |                    |
|      | Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие                 | -     | С    | обустроить |                    |
|      | Поручни с двух сторон   | наличие                 | -     | О, С | обустроить |                    |
|      | - на высоте   | 0,85 – 0,95 м           | 0,8 м | О, С |            |                    |
|      | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием      | $\geq 0,3$ м            | 0,3 м | О, С |            |                    |
|      | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                 | +     | О, С |            |                    |
|      | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа                                  |                         | -     |      | установить | Капитальный ремонт |
|      | Ширина марша  | $\geq 1,0$ м            | -     | К    | установить | Капитальный ремонт |
|      | Уклон   | $\leq 8\%$              | -     | К    | установить | Капитальный ремонт |
|      | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                  | наличие                 | -     | К    | установить | Капитальный ремонт |
|      | Разворотные площадки внизу, вверху  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | -     | К    | установить | Капитальный ремонт |
|      | Поручни с двух сторон:  | наличие                 | -     | К, О | установить | Капитальный ремонт |
|      | - на высоте (нижний поручень)   | 0, 65-0,75 м            | -     | К    |            |                    |
|      | - на высоте (верхний поручень)  | 0,85 – 0,95 м           | -     | О    |            |                    |

|      |   |                         |             |            |            |                       |
|------|---|-------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|
|      | - горизонтальные завершения<br>вверху и внизу с не травмирующим<br>окончанием | $\geq 0,3$ м            | -           | К          |            |                       |
| 3.2. | <i>Пандус переносной</i>  | наличие                 | -           | К          | установить | Капитальный<br>ремонт |
| 3.3. | <i>Подъемник для инвалидов:</i>   |                         | -           |            | установить | Капитальный<br>ремонт |
|      | - стационарный  | наличие                 | -           | К          |            |                       |
|      | - мобильный   | наличие                 | -           | К          |            |                       |
| 3.4. | <i>Коридоры/холлы:</i>  |                         |             |            |            |                       |
|      | Ширина полосы движения  | $\geq 1,2$ м            | 4,0 м       | К          |            |                       |
|      | Разворотные площадки  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | 4,0 x 3,0 м | К          |            |                       |
|      | Указатели направления движения,<br>входа, выхода                              | наличие                 | +           | К, Г       |            |                       |
|      | Пиктограммы (доступность, вход,<br>выход)                                     | наличие                 | +           | К, Г       |            |                       |
|      | Речевые информаторы и маяки   | наличие                 | +           | С          |            |                       |
|      | Экраны, текстовые табло для<br>дублирования звуковой<br>информации            | наличие                 | -           | Г          | установить | Текущий<br>ремонт     |
|      | Аудиовизуальные информационно-<br>справочные системы                          | наличие                 | -           | Г          | установить | Текущий<br>ремонт     |
|      | Тактильная схема  | наличие                 | -           | С          | установить | Текущий<br>ремонт     |
| 3.5. | <i>Место отдыха и ожидания (не</i>  | наличие                 |             | К, О, С, Г |            |                       |

|      |   |                  |   |      |            |                    |
|------|---|------------------|---|------|------------|--------------------|
|      | <i>реже, чем через 25 м):</i>   |                  |   |      |            |                    |
|      | - для лиц с нарушениями ОДА (О):<br>глубина 120 см  | $\geq 1$ на этаж | + | О    |            |                    |
|      | - для колясочников: глубина 150 см,<br>ширина 90 см   | $\geq 1$ на этаж | - | К    | установить | Капитальный ремонт |
| 3.6. | <i>Навесное оборудование, выступ в зону движения</i>  | $\leq 0,1$ м     | - | С    |            |                    |
|      | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м            | - | С    |            |                    |
| 3.7. | <i>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):</i>  |                  |   |      |            |                    |
|      | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м             | наличие          | + | О, С |            |                    |
|      | Контрастная маркировка  | наличие          | - | С    | обустроить | Текущий ремонт     |
|      | Поручни с двух сторон на лестнице   | наличие          | - | О    | установить | Капитальный ремонт |
|      | - горизонтальные завершения поручней  | наличие          | - | О    | установить | Капитальный ремонт |
| 3.8. | <i>Пандус внутренний на этаже:</i>  |                  |   |      |            |                    |
|      | Ширина марша  | $\geq 1,0$ м     | - | К    | установить | Капитальный ремонт |
|      | Уклон   | $\leq 8$ %       | - | К    | установить | Капитальный        |

|      |   |                         |       |      |            |                    |
|------|---|-------------------------|-------|------|------------|--------------------|
|      |   |                         |       |      |            | ремонт             |
|      | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                  | наличие                 | -     | К    | установить | Капитальный ремонт |
|      | Разворотные площадки вниз, вверх  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | -     | К    | установить | Капитальный ремонт |
|      | Поручни с двух сторон:  | наличие                 | -     | К, О | установить | Капитальный ремонт |
|      | - на высоте (нижний поручень)   | 0, 65-0,75 м            | -     | К    | установить | Капитальный ремонт |
|      | - на высоте (верхний поручень)  | 0,85 – 0,95 м           | -     | О    | установить | Капитальный ремонт |
| 3.9. | <i>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):</i>                                |                         |       |      |            |                    |
|      | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)                    | 0,6 м                   | -     | С    | обустроить | Текущий ремонт     |
|      | Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие                 | -     | С    | обустроить | Текущий ремонт     |
|      | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                 | +     | О, С |            |                    |
|      | Поручни непрерывные с двух сторон:  | наличие                 | -     | О, С | установить | Капитальный ремонт |
|      | - на высоте   | 0,85 – 0,95 м           | 0,8 м | О, С |            |                    |
|      | - горизонтальные завершения   | $\geq 0,3$ м            | 0,3 м | О, С |            |                    |

|  |  |                         |   |      |            |                    |
|--|--|-------------------------|---|------|------------|--------------------|
|  | поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием       |                         |   |      |            |                    |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные           | наличие                 | - | С    | установить | Капитальный ремонт |
| 3.10.  | <i>Лестница №</i> (вкладка при наличии других лестниц)   |                         |   |      |            |                    |
| 3.11.  | <i>Лифт пассажирский:</i>                                | наличие                 | - |      | установить | Капитальный ремонт |
|  | Кабина:  |                         |   |      |            |                    |
|  | - габариты (глубина x ширина)                            | $\geq 1,5 \times 1,7$ м | - | К    | установить | Капитальный ремонт |
|  | - ширина дверного проема                                 | $\geq 0,95$ м           | - | К    | установить | Капитальный ремонт |
|  | - поручни  | наличие                 | - | О    | установить | Капитальный ремонт |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие                 | - | Г, С | установить | Капитальный ремонт |
|  | Знак доступности   | наличие                 | - | К    | обустроить | Текущий ремонт     |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта                    | наличие                 | - | К, Г | обустроить | Текущий ремонт     |
| <b>4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)</b> |  |                         |   |      |            |                    |
| 4.1.   | <i>Обслуживание через окно/прилавок:</i>                 |                         |   |      |            |                    |
|  | Высота рабочей поверхности                               | 0,8 – 1,1 м             | - | К    | установить | Капитальный ремонт |

|   |  |                         |           |            |            |                    |
|---|--|-------------------------|-----------|------------|------------|--------------------|
|   | Габариты зоны обслуживания (глубина)   | $\geq 1,5$ м            | -         | К          | установить | Капитальный ремонт |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i> |  |                         |           |            |            |                    |
| 4.2.  | <i>Обслуживание в кабинете №:</i>  |                         |           |            |            |                    |
|   | Ширина проема двери в свету:   | $\geq 0,9$ м            | 0,9 м     | К          |            |                    |
|   | Высота порога  | $\leq 0,025$ м          | 0,02 м    | К          |            |                    |
|   | Информация тактильная  | наличие                 | -         | С          | обустроить | Текущий ремонт     |
|   | Информация визуальная контрастная:   | наличие                 | -         | К, О, С, Г | обустроить | Текущий ремонт     |
|   | - размещение на высоте   | $\leq 1,8$ м            | 1,8 м     | К          |            |                    |
|   | - высота прописных букв  | $\geq 0,025$ м          | 0,02 м    | С          |            |                    |
|   | Габариты зоны сидения-глубина  | $\geq 1,2$ м            | 1,2 м     | О          |            |                    |
|   | Зона для кресла-коляски  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | 1,5 x 1,5 | К          |            |                    |
|   | Стол с высотой рабочей поверхности   | 0,6-0,8 м               | 0,7 м     | К, О       |            |                    |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>      |  |                         |           |            |            |                    |
| 4.3.  | <i>Обслуживание с перемещением №:</i>  |                         |           |            |            |                    |
|   | Ширина полосы движения по зоне обслуживания  | $\geq 1,2$ м            | 3,0 м     | К          | коридоры   |                    |
|   | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м             | -         | К          |            |                    |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>      |  |                         |           |            |            |                    |



|  |   |                         |       |   |            |                    |
|--|---|-------------------------|-------|---|------------|--------------------|
| 4.4.   | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)        |                         | -     |   | установить | Капитальный ремонт |
|  | Ширина x глубина  | $\geq 1,6 \times 1,8$ м | -     | К |            |                    |
|  | Место для сидения   | наличие                 | -     | О | установить | Капитальный ремонт |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)   | наличие                 | -     | О | установить | Капитальный ремонт |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i> |   |                         |       |   |            |                    |
| 4.5.   | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |                         |       |   |            |                    |
|  | Доля мест для колясочников  | $\geq 2$ %              | 4%    | К |            |                    |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске   | $\geq 1,2$ м            | 1,4 м | К |            |                    |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)                | $\geq 2$                | -     | Г | установить | Капитальный ремонт |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i> |   |                         |       |   |            |                    |
| 4.6.   | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников                                     | наличие                 | -     | К | установить | Капитальный ремонт |
| <b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>                      |   |                         |       |   |            |                    |
| 5.1.   | Санузел для инвалидов:  | наличие                 |       |   |            |                    |
|  | Знак доступности помещения  | наличие                 | +     | К |            |                    |

|  |  |                          |             |      |             |                    |
|--|--|--------------------------|-------------|------|-------------|--------------------|
|  | Тактильная маркировка санузла  | наличие                  | -           | С    | оборудовать | Текущий ремонт     |
|  | Ширина дверного проема   | $\geq 0,9$ м             | 0,9 м       | К, О |             |                    |
|  | Открывание дверей  | наружное                 | +           |      |             |                    |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | 0,3 м                    | -           | С    | оборудовать | Текущий ремонт     |
|  | Количество кабинок:  | $\geq 1$ шт.             | 3 м         | К, О |             |                    |
|  | - ширина дверного проема   | $\geq 0,9$ м             | 0,8 м       | К, О |             |                    |
|  | - габариты (минимальные глубина X ширина)                                      | $\geq 1,8 \times 1,65$ м | 1,6 x 1,2 м | К    |             |                    |
|  | - опорные поручни:   | наличие                  | -           | К, О | установить  | Капитальный ремонт |
|  | в т.ч. откидные  | наличие                  | -           | К    | установить  | Капитальный ремонт |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости)                                  | наличие                  | -           | К    | оборудовать | Текущий ремонт     |
|  | Размеры универсальной кабины   | $\geq 2,2 \times 2,25$ м | -           |      | установить  | Капитальный ремонт |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)                    | $\geq 0,75$ м            | -           | К    | установить  | Капитальный ремонт |
|  | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)                      | наличие                  | -           | О    | установить  | Капитальный ремонт |
|  | Знак доступности кабины на высоте  | 1,35 м                   | -           | К, О | обустроить  | Текущий ремонт     |

|   |  |   |       |            |            |                    |
|---|--|---|-------|------------|------------|--------------------|
|   | Раковина: с опорным поручнем   | наличие                                   | -     | К, О       | установить | Капитальный ремонт |
|   | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)            | $\geq 1,30 \times 0,85$ м                 | -     | К          | установить | Капитальный ремонт |
|   | - высота раковины с опорным поручнем   | 0,75 – 0,85 м<br>наличие                  | -     | К, О       | установить | Капитальный ремонт |
|   | Писсуар располагать на высоте от пола  | $\leq 0,4$ м или<br>вертикальной<br>формы | -     | К          | установить | Капитальный ремонт |
|   | Габариты поддона (трапа)   | $\leq 0,9 \times 1,5$ м                   | -     | К, О       | установить | Капитальный ремонт |
|   | Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина                                | $\leq 0,48 \times 0,85$ м                 | -     | К, О       | установить | Капитальный ремонт |
|   | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см                                     | -     | С          | установить | Капитальный ремонт |
|   | Оборудование системой тревожной сигнализацией                                  | наличие                                   | -     | К, О, С    | установить | Капитальный ремонт |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i> |  |   |       |            |            |                    |
| <b>6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ</b>           |  |   |       |            |            |                    |
| 6.1.  | <i>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</i>                  | наличие                                   | +     | К, О, Г, С |            |                    |
| 6.2.  | <i>Надписи:</i>  | наличие                                   | +     | К, О, Г, С |            |                    |
|   | - размещение на высоте   | $\geq 1,5$ м<br>и $\leq 4,5$ м            | 1,5 м | К, О, Г, С |            |                    |

|      |   |                            |         |            |            |                    |
|------|---|----------------------------|---------|------------|------------|--------------------|
|      | - высота прописных букв   | $\geq 0,075$ м             | 0,075 м | К, О, Г, С |            |                    |
|      | - освещенность  | наличие                    | +       | К, О, Г, С |            |                    |
| 6.3. | <i>Указатели, пиктограммы:</i>  | наличие                    | +       | К, О, Г, С |            |                    |
|      | - размещение на высоте  | 1,3 – 1,4 м                | 1,4 м   | К, О, Г, С |            |                    |
|      | - высота прописных букв   | $\geq 0,075$ м             | 0,075 м | К, О, Г, С |            |                    |
|      | - освещенность  | наличие                    | +       | К, О, Г, С |            |                    |
| 6.4. | <i>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:</i>                   | наличие                    | -       | С          | установить | Капитальный ремонт |
|      | - высота размещения   | 1,3 – 1,4 м                | -       | С          | установить | Капитальный ремонт |
|      | - маркировка кабинетов приема со стороны ручки  | наличие                    | -       | С          | установить | Капитальный ремонт |
|      | - на кнопках управления лифта   | наличие                    | -       | С          | установить | Капитальный ремонт |
|      | - на кабинах санитарно-бытовых помещений  | наличие                    | -       | С          | установить | Капитальный ремонт |
|      | Текстофоны (текстовые телефоны)<br>Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие<br>(не менее 1 шт) | -       | Г          | установить | Капитальный ремонт |
|      | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами  | Наличие<br>(не менее 1 шт) | -       | С, Г       | установить | Капитальный ремонт |
|      | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте  | наличие                    | -       | К          | установить | Капитальный ремонт |

|  |   |         |   |            |            |                    |
|--|---|---------|---|------------|------------|--------------------|
|  | (АВ)  |         |   |            |            |                    |
|  | Речевые информаторы и маяки   | наличие | - | С          | установить | Капитальный ремонт |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | - | С          | установить | Капитальный ремонт |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции                    | наличие | - | Г, С       | установить | Капитальный ремонт |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы             | наличие | - | К, С, О, Г | установить | Капитальный ремонт |

## 7. ВЫВОДЫ

7.1 Территория, прилегающая к объекту: Необходимо оборудовать тактильными и контрастными источниками информации для слабовидящих. Следует предусмотреть больше мест отдыха на территории для лиц с нарушением порно-двигательного аппарата.

7.2 Входная группа: Необходимо установить наружный пандус и подъёмник, разворотные площадки и звуковой маяк у входа в школу.

7.3 Пути движения на объекте: Следует заменить указатели направления движения на более контрастные, установить тактильные схемы универсальные для чтения информации всем категориям инвалидов. Обустроить пути движения направляющими контрастно-рифлеными линиями. Заметить односторонние поручни на двусторонние.

7.4 Зона оказания услуги: Необходимо провести капитальный ремонт для оборудования специальных окон на первом этаже школы.

7.5 Сантарно-бытовые помещения: В связи с отсутствием универсального санузла, необходимо провести работы по капитальному ремонту.

Приложения:

